



R021008 Pradiareň #24

R0509-059004 SR6

Zriadenie novej skrine SPPN2
(SPPN2) Skrina príp. pil. SP-P-WV/S 9x160A
600 (KZM10148164)
- kábel od R0509-001013 do R021008
sa prerúši a naspojuje na nový kábel
- vznikne prepoj z R0509-001013 - SPPN2
vznikne prepoj z SRN3 - SPPN2

Navrhované nové vedenie NN
naspojuje sa na existujúci kábel
z R0509-001013
NAYY-J 4x70 / 23m

Navrhované nové vedenie NN
napojené z existujúcej skrine SR6
NAYY-J 4x70 / 48m

HRE skupinová elektronická skriná
merania pre pŕatich odberateľov

demontáž exist. rozvážača
R0509-021006 Pradiareň 765/10
zriadenie nového rozvážača SRN3
na pôvodnom mieste R0509-021006
(SRN3) SR 6 DIN 0 VV 2/5 P2 IP2X
pre napájanie najbližších OM

zriadenie nového rozvážača SRN4
presun pôvodného rozvážača R0509-021007
(SRN4) SR 6 DIN 0 VV 2/5 P2 IP2X
pre napájanie najbližších OM
existujúci RE

Navrhované nové vedenie NN
napojené z novej skrine SRN1
NAYY-J 4x70 / 25m

HRE skupinová elektronická skriná
merania pre pŕatich odberateľov

demontáž exist. rozvážača
R0509-021002 - SR4
zriadenie nového presunutého rozvážača SRN1
- navrhovaný presun na verejné prístupné
miesto pred opŕtienie na hránicu pozemku
(SRN1) SR 4 DIN 00 VV 2/3 P2 IP2X

R0509-021005 Pradiareň 1243/18